

TYPGODKÄNNANDEBEVIS 0540/02

med beslut om tillverkningskontroll enligt 8 kap, 22 och 23 §§ Plan- och Bygglagen (2010:900), PBL

Per Wikstrand Taksteg

- Innehavare** Per Wikstrand AB, Dössljonsvägen 10, 792 36 Mora,
tel: 0250-289 80, fax: 0250-289 89, e-post: info@perwikstrand.se,
hemsida: www.perwikstrand.se, organisationsnr: 556151-5544.
- Produkt** Taksteg att fästas om bärläkt och takpanna. Takstegen är varmförzinkade utan täckfärg eller pulverlackerade med förbehandling genom zinkmanganfosfatering och grundmålning genom katodisk elektrodooppning..
- Avsedd användning** Tillträdesanordning på tak.
- Handelsnamn** Per Wikstrand Taksteg
- Godkännande** Produkten uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 4 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):
- BBR**
- | | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Taksäkerhet, Allmänt | 8:241, 2:a stycket, 1:a meningen |
| Taksäkerhet, Förflyttning på tak | 8:2422* |
- * Godkänd för byggnader med fasadhöjd max 4,0 m och max taklutning 45°. Takstegen får endast monteras rakt ovanför varandra.
- Tillhörande handlingar** Montageanvisning Taksteg, märkt M-7000-0303.
- Kontroll** Tillverkningskontrollen skall utföras enligt kontrollanvisningar daterade 2005-02-01 och övervakas av ett oberoende kontrollorgan.
Kontrollavtal: Ref nr./diarie nr. 100-96-0183. Kontrollorgan: SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.
- Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta bevis.

Tillverkare Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:
Per Wikstrand AB, 792 36 Mora.

Märkning Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av text på varje levererad produkt och omfattar:

Innehavare*	Per Wikstrand AB, Mora
Tillverkningsställe**	W
Boverkets inregistrerade varumärke	†
Certifieringsorgan och ackrediteringsnummer	SP SITAC 1002
Produktens typbeteckning	typbeteckning
Typgodkännandets nummer	0540/02
Löpande tillverkningsnummer eller datum	nr/datum
Kontrollorgan	SP

* Återfinns på medföljande monteringsanvisning

** **W** för Per Wikstrand AB, Mora

Bedömningsunderlag Rapport P301332, P301332-1a, P301998 och PX25223 från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Ritningar enligt förteckning daterad 2008-04-23.

Kommentarer Taksteget är inte avsett som fästanordning för säkerhetslina. Vid fasadhöjder högre än 3 m ska det på taket finnas separata fästanordningar för linor till säkerhetsselar i enlighet med BBR 8:243.

Detta bevis ersätter tidigare bevis med samma nummer daterat 2008-08-04 och projektnummer T200540-02.

Giltighetstid Godkännandet gäller t o m 2018-07-01.

Ett typgodkännande upphör formellt att gälla efter övergångstiden för den harmoniserade tekniska specifikationen som produkten kan CE-märkas mot. Den tekniska bedömningen att produkten uppfyller Boverkets regler berörs inte av detta.

Leif Lundqvist

Krister Svensson