

Taksteg

Innehavare

Per Wikstrand AB

Dössjonsvägen 10, 792 36 Mora
Organisationsnummer: 556151-5544
Tel: 0250-289 80
E-post: info@perwikstrand.se, hemsida: www.perwikstrand.se

Produktbeskrivning

Taksteg att fästas om bärläkt och takpanna. Taksteget är varmförzinkat utan täckfärg eller pulverlackerat med förbehandling genom zinkmanganfosfatering och grundmåling genom katodisk elektrodoppning.

Avsedd användning

Tillträdesanordning på tak.

Godkännande

Produkten uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 4 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

BBR

Taksäkerhet, Allmänt

8:241, 2:a stycket, 1:a meningen

Taksäkerhet, Förflyttning på tak

8:2422*

* Godkänd för byggnader med fasadhöjd max 4,0 m och max taklutning 45°. Takstegen får endast monteras rakt ovanför varandra.

Tillhörande handlingar

Montageanvisning Taksteg, M-7000-0303.

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollavtal: 10-96-0183 kontrollorgan: SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta godkännande.

Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:

Per Wikstrand AB, Dössjonsvägen 10, 792 36 Mora.

Märkning

Produkten skall vid fabrik föras med märkning. Märkningen utgörs av text på varje levererad produkt/förpackning och omfattar:

| | |
|---|------------------------|
| Innehavare* | Per Wikstrand AB, Mora |
| Tillverkningsställe/Fabriksbeteckning** | W |
| Produktens typbeteckning | Typbeteckning |
| Löpande tillverkningsnummer/datum | nr/datum |
| Typgodkännandets nummer | 0540/02 |
| Boverkets inregistrerade varumärke | † |
| RISE ackrediteringsnummer | 1002 |
| Certifieringsorgan och Kontrollorgan | RISE |

* Återfinns på medföljande monteringsanvisning

** W för Per Wikstrand AB, Mora

Bedömningsunderlag

Rapport P301332, P301332-1a och P301998 från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.
Rapport 6P06283 från RISE Research Institutes of Sweden AB.
Ritningar enligt förteckning daterad 2008-04-23.

Kommentarer

Taksteget är inte avsett som fästordning för säkerhetslina. Vid fasadhöjder större än 3 m ska det på taket finnas separata fästordningar för linor till säkerhetsseklar i enlighet med BBR 8:243.

Korrosionsskyddet är lämpligt för korrosivitetssklass C4 enligt SS-EN ISO 12944-2 angiven klass utifrån en bedömd livslängd på 15 år.

Detta godkännande ersätter tidigare godkännande med samma nummer daterat 2013-07-02.

Giltighetstid

Giltigt till och med 2023-06-28.

Detta typgodkännande upphör att gälla när egenskaper som ingår i detta bevis skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

Johan Åkesson

Marie Karlsson